

ІНФОРМАЦІЯ щодо трансформаторних підстанцій

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» станом на 01.06.2018р.

№ п/п	Диспетчерська назва підстанції, тип, рівні напруги обмоток тр-рів	Код підстанції	Номинальна потужність підстанції, $S_{ном.}$, кВА	Максимально-допустима потужність підстанції, $P_{макс.}$, кВт	Електричне навантаження в режимний день, $P_{реж.день.}$, кВт	Резерв дозволеної потужності споживачів, $P_{рез.дозв.пот.}$, кВт	Приєднана потужність, кВт		Резерв приєднаної потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання, $P_{рез.}$, кВт	Вартість резерву приєднаної потужності, грн./кВт
							Приєднана (дозволена) потужність існуючих споживачів, $P_{пр.}$, кВт	Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, $P_{дог.}$, кВт		
Міські електромережі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»										
1	МЦПП, ЗРП, 35/6/0.4	49°28'00.38"N24°08'20.10"E	20000	12880	-	-	-	-	-	-
2	РП – 32, ЗРП, 6/0.4кВ	4928155524074910	800	515,2	436	79,2	665	0	533,1	250
3	ТП – 1А, ЗРП, 6/0.4кВ	4928249824075270	565	315	272	43	634	0	98,6	250
4	ТП – 2, ЗРП, 6/0.4кВ	4928244224081260	320	206,1	205	1,1	260	0	47,6	250
5	ТП – 3, ЗРП, 6/0.4кВ	4928319824075510	1030	515,2	404	111,2	1215	0	-16,9	250
6	ТП – 4, ЗРП, 6/0.4кВ	4928269624075750	400	368	345	23	543	0	312,8	250
7	ТП – 5, ЗРП, 6/0.4кВ	4928364724072630	400	368	374	-6	573	0	282,8	250
8	ТП – 6, ЗРП, 6/0.4кВ	4928317524073830	315	289,8	248	41,8	440	0	234,0	250
9	ТП – 6А, ЗРП, 6/0.4кВ	4928361724074880	800	515,2	109	406,2	45	100	527,4	250
10	ТП – 7, ЗРП, 6/0.4кВ	4928175824080530	500	322	281	41	815	0	-66,2	250
11	ТП – 7А, ЗРП,	4928128824082530	400	368	344	24	698	0	-148,7	250

	6/0.4кВ									
12	ТП – 8, ЗРП, 6/0.4кВ	4928175624082580	500	322	317	5	678	0	70,8	250
13	ТП – 8А, ЗРП, 6/0.4кВ	4928196324081760	500	322	304	18	897	0	-148,2	250
14	ТП – 10, ЗРП, 6/0.4кВ	4928061424082610	1260	811,4	231	580,4	163	0	1048,0	250
15	ТП – 11, ЗРП, 6/0.4кВ	4928078324080990	250	230	65	165	118	0	225,3	250
16	ТП – 11А, ЗРП, 6/0.4кВ	4928090424081550	400	257,6	242	15,6	480	0	119,1	250
17	ТП – 12, ЗРП, 6/0.4кВ	4928274124072440	1260	811,4	275	536,4	110	0	791,6	250
18	ТП – 14, ЗРП, 6/0.4кВ	4927573524083830	500	322	138	184	321	0	159,6	250
19	ТП – 15, ЗРП, 6/0.4кВ	4927521924082030	790	206,1	102	104,1	844	0	-364,7	250
20	ТП – 15А, ЗРП, 6/0.4кВ	4928011624083670	500	322	306	16	1107	0	-358,2	250
21	ТП – 16, ЗРП, 6/0.4кВ	4927576424084630	500	322	124	198	550	0	198,8	250
22	ТП – 17, ЗРП, 6/0.4кВ	4928006824085130	500	322	328	-6	663	0	85,8	250
23	ТП – 18, ЗРП, 6/0.4кВ	4928077624084370	400	257,6	253	4,6	652	0	-52,9	250
24	ТП – 19, ЗРП, 6/0.4кВ	4928030024090590	800	515,2	484	31,2	816	0	382,1	250
25	ТП – 20, ЗРП, 6/0.4кВ	4928094224085550	800	515,2	480	35,2	858	0	340,1	250
26	ТП – 21, ЗРП, 6/0.4кВ	4928130124085660	500	322	307	15	766	0	-17,2	250
27	ТП – 21А, ЗРП,	4928147524084620	500	322	145	177	338	0	19,8	250

	6/0.4кВ									
28	ТП – 22, ЗРП, 6/0.4кВ	4928142524091020	800	515,2	486	29,2	613	0	585,1	250
29	ТП – 23, ЗРП, 6/0.4кВ	4928202624085850	800	515,2	488	27,2	336	0	862,1	250
30	ТП – 24, ЗРП, 6/0.4кВ	4928215524090800	800	515,2	385	130,2	216	0	982,1	250
31	ТП – 33, ЗРП, 6/0.4кВ	4929155424063470	320	206,1	58	148,1	380	0	99,3	250
32	ТП – 34, ЗРП, 6/0.4кВ	4927437524082650	500	322	143	179	245	0	503,8	250
33	ТП – 35 (СУ-27), ЗРП, 6/0.4кВ	4927592124081610	630	539,6	348	191,6	550	0	49,6	250
34	ТП – 36 (пп Жук), ЗРП, 6/0.4кВ	4927518924083060	160	147,2	54	93,2	130	0	33,6	250
35	КТП – Ринку, ВРП, 6/0.4кВ	4928181824074250	160	147,2	72	75,2	120	0	43,6	250
36	КТПГ – ОДВ „Електрик”, ВРП, 6/0.4кВ	4927559324072480	1030	515,2	290	225,2	600	0	-27,6	250
37	ПС – ДМЗ „Карпати”, ВРП, 35/6/0.4кВ	4927561424080930	1260	811,4	629	182,4	2000	0	-113,0	250
38	КТП – Дачі „Ілів”, ВРП, 6/0.4кВ	4930266724075410	250	230	84	146	210	0	324,9	250
39	ТП – Перекачки (КНС- 1), ЗРП, 6/0.4кВ	4927412224090360	800	515,2	148	367,2	0	0	-	-
40	КТП – Теплиць, ВРП, 6/0.4кВ	4928015124074300	100	58	42	16	68	0	18,6	250
41	КТП – Бащихи, ВРП, 6/0.4кВ	4928511624090530	160	147,2	76	71,2	149	0	70,7	250
42	КТП – гаражів, ВРП, 6/0.4кВ	4928395924075160	320	294,4	98	196,4	200	0	484,7	250

43	КТП – прив.селища, ВРП, 6/0.4кВ	4928513824071540	250	230	211	19	317	6	217,9	250
44	КТП – Ретранслятора №1, ВРП, 6/0.4кВ	4929035224070450	63	58	29	29	35	0	29,4	250
45	КТП – Ретранслятора №2, ВРП, 6/0.4кВ	4929037824070500	160	147,2	0	147,2	35	0	128,6	250
46	ГКТП – оз. „Барвінок” №1, ВРП, 6/0.4кВ	4929059724090980	320	294,4	74	220,4	120	0	207,1	250
47	ГКТП – оз. „Барвінок” №2, ВРП, 6/0.4кВ	4929058124090980	320	294,4	45	249,4	120	0	207,1	250
48	КТП – св.-№1А, ЗРП, 6/0.4кВ	4930079124052840	100	92	21	71	-	0	-	250
49	КТП – св.-№2+2А, ЗРП, 6/0.4кВ	4930173424045560	180	165,6	48	117,6	-	0	-	250
50	КТП – св.-№3, ЗРП, 6/0.4кВ	4930127924050990	100	92	52	40	-	0	-	250
51	КТП – св.-№4, ЗРП, 6/0.4кВ	4930056724054330	100	92	45	47	-	0	-	250
52	КТП – св.-№5, ЗРП, 6/0.4кВ	4930176224043620	100	92	39	53	-	0	-	250
53	КТП – св.-№7, ЗРП, 6/0.4кВ	4930184824041670	100	92	40	52	-	0	-	250
54	КТП – св.-№7А, ЗРП, 6/0.4кВ	4930194524040260	100	92	42	50	-	0	-	250
55	КТП – св.-№9, ЗРП, 6/0.4кВ	4930278324050080	100	92	48	44	-	0	-	250
56	ГКТП – св.-№10, ВРП, 6/0.4кВ	4929565524053800	100	92	37	55	-	0	-	250
57	ГКТП – св.-№10А, ВРП, 6/0.4кВ	4929462724053810	100	92	42	50	-	0	-	250
58	ГКТП – св.-№11, ЗРП, 6/0.4кВ	4929361424055270	250	230	51	168	-	0	-	250
59	КТП – св.-№12, ЗРП, 6/0.4кВ	4931261524044470	160	147,2	81	66,2	-	0	-	250

60	КТП – св.-„Каптаж”, ВРП, 6/0.4кВ	4931250624043570	160	147,2	67	80,2	-	0	-	250
61	КТП – св.-„Суходіл”, ВРП, 6/0.4кВ	4931159124033640	160	147,2	65	82,2	-	0	-	250